

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«30» октября 2024 г., 25240061000216035030
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Спасск-Дальний и
Спасскому муниципальному району Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Приморскому краю**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

край Приморский, г Спасск-Дальний, ул Советская, Здание 50, тел. 84235224533, e-mail:
ond_spassk_dalny@25.mchs.gov.ru

(место вынесения предостережения)

**Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
от « 30 » октября 2024 г. № 2410/023-25/80/ПНН**

1. Предостережение объявлено

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"СПАССКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ", адрес юридического лица: 692238, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, СПАССК-
ДАЛЬНИЙ, КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ УЛИЦА, 118 ИНН 2510003330

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении

федерального государственного пожарного надзора

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

1. В здании учебного корпуса КГБ ПОУ "СПК" по адресу: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 118 не исполнены, указанные обслуживающей организацией в актах испытаний установок, рекомендации по приведению установок автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в соответствии с требованиями нормативных документов и специальных технических условий по пожарной безопасности. (п. 54 ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст. 54, 83, 84 ч.7 123-ФЗ «Технический о требованиях пожарной безопасности»)
2. В здании учебного корпуса КГБ ПОУ "СПК" по адресу: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 118 эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (п. 35 (в) ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479)
3. В здании учебного корпуса КГБ ПОУ "СПК" по адресу: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 118 на путях эвакуации не в полном объеме размещены знаки пожарной безопасности и эвакуационные знаки, выполняемые с применением фотолюминесцентных материалов или имеющие внутреннее или внешнее освещение от автономного или аварийного источника питания (ст. 37 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; п.23, п. 36 ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479; п. 6.1.4, ГОСТ Р 124.026-2015)
4. В здании учебного корпуса КГБ ПОУ "СПК" по адресу: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 118 светильники эвакуационного освещения не включаются автоматически, при прекращении электропитания рабочего освещения (п. 23, п. 37 ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479; п. 7.6.3 СП 52.13330.2016, п. 4.3.12 СП 1.13130.2020; ст.53 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)
5. В здании учебного корпуса КГБ ПОУ "СПК" по адресу: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 118 запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п. 26 ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479)
6. В здании учебного корпуса КГБ ПОУ "СПК" по адресу: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 118 на первом этаже в коридоре на пути эвакуации устроен порог высотой более 50 мм. (п. 27 (а) ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479)
7. В здании учебного корпуса КГБ ПОУ "СПК" по адресу: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 118 не обеспечена обработка деревянных и иных конструкций сценической коробки, выполненных из горючих материалов огнезащитными составами с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату пропитки и срок ее действия (п. 95 ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

1. **Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", часть 7, глава 19, статья 84
Обязательное требование
Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей должны функционировать в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания, сооружения. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
2. **Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", пункт 35 Правил, подпункт в
Обязательное требование
Запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.
3. **Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", пункт 36 Правил
Обязательное требование
Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.
4. **Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", пункт 37 Правил, абзац 2
Обязательное требование
Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.
5. **Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", пункт 26 Правил, абзац 1
Обязательное требование
Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
6. **Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", пункт 27 Правил, подпункт а
Обязательное требование
При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства.
7. **Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", пункт 95 Правил
Обязательное требование
Руководитель организации обеспечивает обработку деревянных и иных конструкций сценической коробки, планшета сцены, выполненных из горючих материалов (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах огнезащитными составами.

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований
и предлагаю:

Принять меры по устранению нарушений обязательных требований.

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов))

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном Положением о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290.

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

старший инспектор ОНДиПР по городскому округу Спасск-Дальний и Спасскому муниципальному району (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)) Болдарев Дмитрий Викторович



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

00B2B94344B1C71B2542F22518391C3EAC
Владелец: Болдарев Дмитрий Викторович
Действителен с 23.11.2023 по 15.02.2025

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица)

подпись

Болдарев Дмитрий Викторович - старший инспектор ОНДиПР по городскому округу Спасск-Дальний и Спасскому муниципальному району (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)) телефон: +74235224533, E-mail: boldarevdy@25.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предостережения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале