

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Приморскому краю,

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Владивосток, ул. Суханова, 3 e-mail: gu@mchs25.ru , тел/факс. 8 (4232) 43-28-27

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по городскому округу Спасск-Дальний и Спасскому муниципальному району,

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Спасск-Дальний, ул. Советская, 50 тел. (42352)2-45-33 E-mail: ond_spassk_dalny@mchs25.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 120/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Краевому государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению

«Спасский политехнический колледж»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора *Отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Спасск-Дальний и Спасского муниципального района*

(наименование органа ГПН)

по пожарному надзору *№ 120 от « 02 » декабря 2019 года*, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период *с 10 часов 00 мин 04.12.2019 г. по 14 часов 00 минут 04.12.2019 г., с 10 часов 00 мин 06.12.2019 г. по 12 часов 00 минут 06.12.2019 г.* проведена проверка *государственным инспектором по городскому округу Спасск-Дальний и Спасскому муниципальному району по пожарному надзору Вершининым Антоном Владимировичем*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору

Краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Спасский политехнический колледж» по адресу: Приморский край г. Спасск-Дальний ул. Красногвардейская, 118

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с

директором КГБ ПОУ «Спасский политехнический колледж»

Ядовой Татьяной Викторовной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пр едп иса ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	в зданиях КГБ ПОУ «Спасский политехнический колледж» по адресу: Приморский край г. Спасск-Дальний ул. Красногвардейская, 118 не произведен планово-предупредительный ремонт (модернизация) установок пожарной автоматики, согласно акта обслуживающей организации	п.61,63 ППР в РФ; ст.54,83,84 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	до 01.12.2020 г.	
2.	в зданиях КГБ ПОУ «Спасский политехнический колледж» по адресу: Приморский край г. Спасск-Дальний ул. Красногвардейская, 118 эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника	п.42 ППР в РФ	до 01.12.2020 г.	
3.	в зданиях КГБ ПОУ «Спасский политехнический колледж» по адресу: Приморский край г. Спасск-Дальний ул. Красногвардейская, 118 на путях эвакуации не в полном объёме размещены знаки пожарной безопасности и эвакуационные знаки,	п.33,43 ППР в РФ; п. 6.1.4, ГОСТ Р 12.4.026-2015	до 01.12.2020 г.	

	выполняемые с применением фотолюминесцентных материалов или имеющие внутреннее или внешнее освещение от автономного или аварийного источника питания		
4.	в здании общежития КГБ ПОУ «Спасский политехнический колледж» по адресу: Приморский край г. Спасск-Дальний ул. Красногвардейская, 118 отсутствует эвакуационное освещение путей эвакуации	п. 33,43 ППП в РФ; п. 6.22 СНиП 21-01-97*; п. п. 7.72, 7.74 СНиП 23-05-95	до 01.12.2020 г.
5.	в КГБ ПОУ «Спасский политехнический колледж» по адресу: Приморский край г. Спасск-Дальний ул. Красногвардейская, 118 части зданий различной функциональной пожарной опасности (складские помещения и помещения иного функционального назначения) не отделены противопожарными преградами с нормируемыми пределами огнестойкости	ст. 88 ч. 1 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	до 01.12.2020 г.
6.	в здании учебного корпуса КГБ ПОУ «Спасский политехнический колледж» по адресу: Приморский край г. Спасск-Дальний ул. Красногвардейская, 118 на втором и третьем этаже здания на выходах ведущих в лестничную клетку отсутствуют двери оборудованные приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах	п. 33 ППП в РФ; п. 6.18* СНиП 21-01-97*	до 01.12.2020 г.
7.	в здании общежития КГБ ПОУ «Спасский политехнический колледж» по адресу: Приморский край г. Спасск-Дальний ул. Красногвардейская, 118 пожарные шкафы внутреннего противопожарного водопровода выполнены из горючих материалов (дерева)	п. 57 ППП в РФ; ст. 107 ч. 4 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.13 ГОСТ Р 51844-2009	до 01.12.2020 г.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор по городскому округу Спасск-Дальний и

Спасскому муниципальному району по пожарному надзору Веригин А.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(Handwritten signature)
(подпись)

М.Л.П. *

" 06 " декабря 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

(Handwritten signature)

(подпись)

директор КГБ ПОУ «Спасский политехнический колледж»
Ядова Татьяна Викторовна

(должность, фамилия, инициалы)

" 06 " декабря 2019 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору