

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код*



КНМ 25220061000200708938 от 07.02.2022



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Приморскому краю

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Владивосток, ул. Басаргина, 51 e-mail: gu@mchs25.ru, тел/факс. 8 (4232) 43-28-27

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по городскому округу Спасск-Дальний и Спасскому муниципальному району**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Спасск-Дальний, ул. Советская, 50 тел. (42352)2-45-33 e-mail: ond_spassk_dalny@mchs25.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 25-023-2022/0014nn /1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Спасский политехнический колледж»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора по городскому округу Спасск-Дальний и Спасскому муниципальному району по пожарному надзору Ткаченко Дениса Васильевича
№ 25-023-2022/0014pc от « 07 » февраля 2022 года
в период с « 09 » февраля 2022 г. по « 21 » февраля 2022 г.

1) государственный инспектор по городскому округу Спасск-Дальний и Спасскому муниципальному району по пожарному надзору капитан внутренней службы Вершинин Антон Владимирович - руководитель группы инспекторов.

2) государственный инспектор по городскому округу Спасск-Дальний и Спасскому муниципальному району по пожарному надзору старший лейтенант внутренней службы Лобода Никита Константинович.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:
директор КГБ ПОУ "СПК" Ядова Татьяна Викторовна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, ста- тью и наименование норма- тивного правового акта Рос- сийской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязатель- ных требо- ваний по- жарной безопасно- сти	Отметка о выпол- нении
1.	в зданиях учебного корпуса, общежития и мастерских КГБ ПОУ "СПК" по адресу: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 118 не исполнены, указанные обслуживающей организацией в актах испытаний установок, рекомендации по приведению установок автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СО-УЭ) в соответствии с требованиями нормативных документов и специальных технических условий по пожарной безопасности	п. 54 ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст. 54, 83, 84 ч.1 123-ФЗ «Технический о требованиях пожарной безо- пасности»	до 01.02.2023 г.	
2.	в здании общежития КГБ ПОУ "СПК" по адресу: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 118 части здания и помещения различных классов функциональной пожарной опасности (складские и производственные помещения) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости или противопожарными преградами	ч.1 ст. 88 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях по- жарной безопасности»	до 01.02.2023 г.	
3.	в зданиях учебного корпуса и общежития КГБ ПОУ "СПК" по адресу: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 118 эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией	п. 35 (е) ППР в РФ, утв. поста- новлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479	до 01.02.2023 г.	
4.	в зданиях учебного корпуса, общежития и мастерских КГБ ПОУ "СПК" по адресу: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 118 на путях эвакуации не в полном объеме размещены знаки пожарной безопасности и эвакуационные знаки, выполняемые с применением фотолюминесцентных материалов или имеющие внутреннее или внешнее освещение от автономного или аварийного источника пита- ния	ст. 37 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; п.23, п. 36 ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479; п. 6.1.4, ГОСТ Р 12.4.026-2015	до 01.02.2023 г.	
5.	в здании общежития КГБ ПОУ "СПК" по адресу: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 118 противопожарные двери в склад и в электро- щитовую не имеют приспособлений для самозакрывания	п. 24, 29 ППР в РФ, утв. по- становлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479	до 01.02.2023 г.	
6.	в здании учебного корпуса КГБ ПОУ "СПК" по адресу: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 118 све-	п. 23, п. 37 ППР в РФ, утв. по- становлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479; п.	до 01.02.2023 г.	

	тильники эвакуационного освещения не включаются автоматически, при прекращении электропитания рабочего освещения	7.6.3 СП 52.13330.2016, п. 4.3.12 СП 1.13130.2020; ст.53 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
7.	в здании общежития КГБ ПОУ "СПК" по адресу: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 118 двери вторых эвакуационных выходов со второго и третьего этажа в лестничную клетку заблокированы	п. 27 (б) ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479	до 01.02.2023 г.	
8.	в зданиях учебного корпуса и общежития КГБ ПОУ "СПК" по адресу: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 118 запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	п. 26 ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479	до 01.02.2023 г.	
9.	в здании учебного корпуса КГБ ПОУ "СПК" по адресу: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 118 на первом этаже в коридоре на пути эвакуации устроен порог высотой более 50 мм.	п. 27 (а) ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479, ч.1 ст. 88 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.5 СП 1.13130.2020	до 01.02.2023 г.	
10.	в здании учебного корпуса КГБ ПОУ "СПК" по адресу: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 118 не обеспечена обработка деревянных и иных конструкций сценической коробки, выполненных из горючих материалов огнезащитными составами с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату пропитки и срок ее действия	п. 95 ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479	до 01.02.2023 г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

директор КГБ ПОУ "СПК" Ядова Татьяна Викторовна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

" 21 " февраля 2022 года

Государственный инспектор по городскому округу Спасск-Дальний и Спасскому муниципальному району капитан внутренней службы

Вершинин Антон Владимирович - руководитель группы инспекторов

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

" 21 " февраля 2022 года

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.